广饶县大王热力有限公司 1×12MW 抽凝机组背压改造项目

环境影响评价第一次公示

一、建设项目概要

项目名称：广饶县大王热力有限公司 1×12MW 抽凝机组背压改造项目

法人代表：李广学

建设地点：广饶县大王镇青垦路西侧 165 号广饶大王热力有限公司厂区内

建设内容和规模：将 1×C12-4.9/1.4 型抽汽凝汽式汽轮机改造为 CB12-8.83/3.0/1.5 背压式汽轮机，将 2×75t/h 煤粉锅炉改造为 1×150t/h 高温高压循环流化床锅炉，将 1×75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉改造为 1×75t/h 高温高压循环流化床锅炉。并配套升级改造相应的脱硝、除尘系统、除灰渣系统、电气系统、热控系统、冷却水系统、上料系统、主厂房部分利旧。项目建成后，并网运行；蒸汽满足周边企业的工业用汽需求。本项目属于技术改造项目不增加产能。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：广饶县大王热力有限公司

联系人：刘主任

联系方式：15020598841

三、环评单位名称及联系方式

环评单位：东营中欣环保科技有限公司

联系人：张工

联系方式：18254612471

四、征求公众意见的主要事项

公众参与的目的是收集工程影响范围内的民众对项目建设的观点、要求和愿望，公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，可与项目建设单位进行联系以填报公众意见表（公众意见表网络链接如下：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html）的形式进行反馈。

五、公众提出意见的主要方式

公众对建设项目有环境影响和环境保护意见的，可在本环评报告书征求意见

稿编制期间内，通过发送电子邮件的方式将公众意见表向建设单位反馈。

六、公众提出意见的起止时间

征求公众意见的有效期为自公示之日起 10 个工作日内。

七、反馈邮箱

593429387@qq.com

广饶县大王热力有限公司

2024.4.1