

广饶县大王热力有限公司 1×12MW 抽凝机组背压改造项目

环境影响评价第二次公众参与公示

广饶县大王热力有限公司拟建设广饶县大王热力有限公司 1×12MW 抽凝机组背压改造项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应当开展环境影响评价。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等文件精神，现对广饶县大王热力有限公司 1×12MW 抽凝机组背压改造项目开展情况及环境影响评价情况进行公示，以便广泛了解社会各界公众对其开发建设的态度及环保方面的意见和建议，接受社会公众的监督。

1、建设项目概要

建设项目名称：广饶县大王热力有限公司 1×12MW 抽凝机组背压改造项目

建设单位：广饶县大王热力有限公司

建设地点：广饶县大王镇青垦路西侧 165 号广饶大王热力有限公司厂区内

建设性质：技改

建设内容：将 1×C12-4.9/1.4 型抽汽凝汽式汽轮机改造为 CB12-8.83/3.0/1.5 背压式汽轮机，将 2×75t/h 煤粉锅炉改造为 1×150t/h 高温高压循环流化床锅炉，将 1×75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉改造为 1×75t/h 高温高压循环流化床锅炉。并配套升级改造相应的脱硝、除尘系统、除灰渣系统、电气系统、热控系统、冷却水系统、上料系统、主厂房部分利旧。项目建成后，并网运行；蒸汽满足周边企业的工业用汽需求。本项目属于技术改造项目不增加产能。

2、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

本项目环境影响报告书征求意见稿电子版全文的网络链接为：https://pan.baidu.com/s/1JlBOOO75mYux_2jNxo8CbQ?pwd=i5y9 提取码：i5y9。纸质版报告可至广饶县大王热力有限公司厂区查阅。

3、征求意见的公众范围

本项目征求意见的公众范围为本项目环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

4、公众意见表的网络链接

如果公众对本项目的建设有任何意见，可通过网络链接下载“公众意见表”进行填写，网络链接为：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

5、公众提出意见的方式和途径

如果公众对本项目有任何意见，可按要求填写完成“公众意见表”，公众可以通过信函、传真、电子邮件或者建设单位提供的其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

建设单位：广饶县大王热力有限公司

联系人：刘主任

联系方式：15020598841

环评单位：东营中欣环保科技有限公司

联系人：张工

联系方式：18254612471

6、公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起 10 个工作日内向环评机构和建设单位提出宝贵意见。

7、反馈邮箱

593429387@qq.com

广饶县大王热力有限公司

2024 年 5 月 6 日